



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4554CP0506

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	PHT Handel und Technik GmbH Podbielskistraße 370, D-30659 Hannover
Vertreiber <i>distributor</i>	PHT Handel und Technik GmbH Podbielskistraße 370, D-30659 Hannover
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Gewebeschläuche zum Relining bestehender Gasleitungen (4554)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gewebeschlauch zur Sanierung von Gas-Hochdruckleitungen unter Verwendung des 2-Komponenten-Klebstoffs MK III G mit MK III G (L)
Modell <i>model</i>	PREUSSLINER G E 16
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 13/204/4554/2 vom 18.12.2014 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 19/050/4554/02 vom 05.06.2019 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 404 (01.02.2005)



7028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

18.12.2020 / 19-0021-GNV

13.06.2019 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PREUSSLINER G E 16	max. Betriebsdruck: 16 bar	



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4554CP0506

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas supply <i>Produkte der Gasversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	PHT Handel und Technik GmbH Podbielskistraße 370, D-30659 Hannover
Distributor <i>Vertreiber</i>	PHT Handel und Technik GmbH Podbielskistraße 370, D-30659 Hannover
Product Category <i>Produktart</i>	pipe equipment and fittings: texture hoses for relining of buried pipes (4554)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	textile hose for relining of high pressure gas pipes with 2-components adhesive MK III G with MK III G (L)
Model <i>Modell</i>	PREUSSLINER G E 16
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 13/204/4554/2 from 18.12.2014 (EBI) laboratory control test: 19/050/4554/02 from 05.06.2019 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW VP 404 (01.02.2005)

Date of Expiry / File No. 18.12.2020 / 19-0021-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

13.06.2019 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
PREUSSLINER G E 16	max. operating pressure: 16 bar	